



# gwp

მეტი ვიდრე უბრალოდ წყალი  
MORE THAN JUST WATER

№ 0419-0347520

D 2.12.2019

შპს „კრწანისი როიალ დეველოპმენტი“-ს წარმომადგენელს  
ბატონ ვლადიმერ კვარაცხელიას  
მის: ჯაფარიძის ქუჩა #22  
ტელ: 568 90 06 06

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერმა“ განიხილა თქვენი განაცხადი დათარიღებული 25.11.19 წ. დარეგისტრირებული #IN19-0345519, 25.11.19 წ. მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი, კრწანისის ქუჩაზე ს/კ 01.18.06.013.013 ; არსებული ობიექტის წყალმომარაგებით უზრუნველყოფის თაობაზე.

გაცნობებთ, რომ „საქართველოს ენერჯეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის“ 2012 წლის 22 მარტის დადგენილება #4-ის საფუძველზე საქართველოს ენერჯეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის „წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის მიერთების მოთხოვნის შესახებ“ დამტკიცებული განაცხადით მომართვის შემთხვევაში კომპანია განიხილავს ობიექტისათვის წყალმომარაგების სრული ტექნოლოგიური ციკლის ჩატარების შესაძლებლობას, შესაბამისად ანგარიშსწორება მხარეებს შორის მოხდება სათანადო პაკეტის (5700) ლარის გათვალისწინებით.

- 10 და მეტი სართულის შემთხვევაში უნდა დაამონტაჟოთ წნევის ადგილობრივი გამამძიერებელი ტუმბო-აგრეგატი მიმდები ავზით. ტუმბოს ექსპლუატაციის ხარჯები (მუშა პერსონალის ხელფასი, ელ ენერჯის ხარჯი და სხვ.) ანაზღაურებულ უნდა იყოს სახლთმფობელობის მიერ.
- ყველა აშენებულ და ასაშენებელ საცხოვრებელ სახლში წყალმომარაგების შიდა ქსელის პროექტში გათვალისწინებულ უნდა იქნეს ადგილი კიბის უჯრედზე (სადარბაზოში) წყალმომარაგების კვანძის მოწყობისათვის, ისე რომ ანათვალის აღება მოხდეს ბინაში შეუსვლელად.

პატივისცემით,

გიორგი სვანიშვილი

კომერციული დირექტორი

შემსრ: მ.კომაია  
293 11 11 (1534)



# gwp

მეტი ვიდრე უბრალოდ წყალი  
MORE THAN JUST WATER

№ OG19-0347532

D 2.12.2019

შპს „კრწანისი როიალ დეველოპმენტი“-ს წარმომადგენელს  
ბატონ ვლადიმერ კვარაცხელიას  
მის: ჯაფარიძის ქუჩა #22  
ტელ: 568 90 06 06

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ განიხილა თქვენი განაცხადი დათარიღებული 25.11.19 წ. დარეგისტრირებული #IN19-0345519, 25.11.19 წ. მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი, კრწანისის ქუჩაზე ს/კ 01.18.06.013.013; არსებული საკადასტრო ერთეულის წყალარინებით უზრუნველყოფის თაობაზე.

კომპანიის შესაბამისი დეპარტამენტის დასკვნის საფუძველზე გაცნობებთ, რომ ტექნიკური მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე ობიექტისათვის განისაზღვრა წყალარინების განშტოების ოპტიმალური მიერთების წერტილი (ლ=750 გრძ.მ.) და მომზადდა თანდართული წყალარინების ტექნიკური პირობა #OG19-0347528.

- დანართში წარმოდგენილი ტექნიკური პირობის გათვალისწინებით რეკომენდირებულია წყალარინების გარე ქსელების პროექტის შედგენა და შეთანხმება შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერსთან“ შემდეგი პირობების გათვალისწინებით:
- ობიექტის მშენებლობის დროს დაცული უნდა იყოს ქსელებიდან დაშორების სანიტარული და სამშენებლო ნორმები, რაც ითვალისწინებს შენობა-ნაგებობის დაშორებას ქსელებიდან არანაკლებ 5,0 მეტრით.

პროექტით გათვალისწინებული გარე ქსელების სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების დაწყებამდე საჭიროა დაინტერესებულმა პირმა მიმართოს შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ სათანადო ხელშეკრულების გაფორმებაზე. ამასთან, პროექტით გათვალისწინებული გარე ქსელების სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების დაწყებამდე აუცილებელია გამოძახებული იქნას GWP-ის ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენელი, ტელ: 293 11 11, წინააღმდეგ შემთხვევაში კომპანია იტოვებს უფლებას არ განახორციელოს ობიექტის წყალმომარაგება-წყალარინება.

მომავალში ობიექტის საჭირო ხარჯის გაზრდის შემთხვევაში უნდა მომართოთ შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“.

აქვე გაცნობებთ, რომ თქვენი ობიექტის ქსელზე მიერთება უნდა მოხდეს მხოლოდ შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“-ს მიერ. ობიექტის ქსელზე უნებართვოდ დაერთების შემთხვევაში გატარებული იქნება კანონმდებლობით გათვალისწინებული სანქციები.

პატივისცემით,

გიორგი სვანიშვილი

კომერციული დირექტორი



# gwp

მეტი ვიდრე უბრალოდ წყალი  
MORE THAN JUST WATER

№ 0619-0347528

D 2.12.2013

## წყალარინების ტექნიკური პირობა

ტექნიკური პირობის მომთხოვნი პირი: შპს „კრწანისი როიალ დეველოპმენტი“

ობიექტის მისამართი: კრწანისის ქუჩა ს/კ 01.18.06.013.013;

ობიექტის დანიშნულება: მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსი

უძრავი ქონების წყალარინების ქსელი (დ=300 მმ) შესაძლებელია ჩაერთოს კრწანისის ქუჩაზე გამავალ 300 მმ დიამეტრის ქსელში, ჩადრმავება 2,4 მ. წინამდებარე ტექნიკური პირობა მოქმედებს მისი გაცემიდან 2 (ორი) წლის ვადით.

პატივისცემით,

გიორგი სვანიშვილი

კომერციული დირექტორი

შემსრ: მ.ცომაია  
293 11 11 (1534)