

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს  
გარემოსდაცვით შეფასების დეპარტამენტს

შეზღუდული პასუხისმგებელი საზოგადოება „ტრანს გაზი“ (ს/კ 404905046)

ელ.ფოსტა. levandevdariani@yahoo.com

ტ. 555 85-20-20 (ლევანი).

## სკრინინგის ანგარიში

გაცნობებთ, რომ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებ „ტრანს გაზი“-ს, ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებელის ხეივნის მე-14 კილომეტრი, მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი 01.72.14.012.878, გააჩნია ავტოგასამართი სადგური, რომელშიც ავტომობილების გამართვა ხორციელდება ბუნებრივი აირით. წლიურად გათვალისწინებული იყო 9110400 მ³ ბუნებრივი აირით ავტომობილების გამართვა.

ავტოგასამართს სადგურის განთავსების ტერიტორიის GPS კოორდინატებია X=481012.00; Y=4627715.00).

აღნიშნულ ავტოგასამართ სადგურში ბუნებრივი აირით ავტომანქანების გამართვისათვის გააჩნია ორი ცალი სვეტი, თითეული ორი პისტოლეტი. ასევე ავტოგასამართ სადგურში გააჩნია დაჭირხნული ბუნებრივი აირის რესივერები და კომპრესორი. ასევე ავტოგასამართი სადგური უზრუნველყოფილია შესაბამისი ინფრასტრუქტურით: ადმონისტრაციული შენობით, ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებებით, დანადგარების დამიწებით და მეხამრიდებით.

აღნიშნული ავტოგასამართ სადგურში რეკონსტრუქციის შემდგომ დაიგეგმა როგორც თხევადი საწვავით (ბენზინი, დიზელის საწვავი), ასევე გათხევადებული აირით ავტომანქანების გამართვა, რომლისათვის შესაბამისად დაიგეგმა შესაბამისი ნფრასტრუქტურის მოწყობა, კერძოდ:

- თვევადი საწვავით ავტომობილების გამართვისათვის დაიგეგმა 4 ცალი, თითეული 20 მ³ მოცულობის მიწისქვეშა რეზერვუარების განთავსება (ჯამური მოცულობა 80 მ³) და ორი გასამართი სვეტის მოწყობა 8 პისტოლეტით;
- გათხევადებული აირით ავტომობილების გამართვისათვის დაიგეგმა ერთი ცალი 10 მ³ მოცულობის მიწისზედა რეზერვუარის განთავსება თავისი გასამართი სვეტით ორი პისტოლეტით.

აღნიშნული ავტოგასამართი სადგურიდან უახლოესი დასახლებული პუნქტი დაშორებულია 40 მეტრით.

საქართველოს კანონის „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“-ს მე-7 მუხლის მე-4 ნაწილის შესაბამისად შეზღუდული პასუხისმგებელი საზოგადოება „ტრანს გაზი“-ის მიერ დაგეგმილი ავტოგასამართი სადგურის რეკონსტრუქციასთან დაკავშირებით (თხევადი საწვავისა და გათხევადებული აირის გასამართი სადგურის დამატება) წარმოგიდგენთ

განცხადებას სკრინინგის პროცედურის გასავლელად და გთხოვთ თქვენს გადაწყვეტილებას.

როგორც უკვე აღინიშნა, საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს: ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებელის ხევინის მე-14 კილომეტრი, მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი 01.72.14.012.878, რომელიც წარმოადგენს მის კუთვნილ ტერიტორიას. აღნიშნული ტერიტორია წარმოადგენს 1005 მ<sup>2</sup>, უკვე მობეტონებული, მოსწორებულ, ასფალტირებულ, გზის პირზე მდებარე მიწის ნაკვრთს.

ზემოთაღნიშნული მიწის ნაკვეთზე გადაწყდა დამატებით თხევადი საწვავით (ბენზინი, დიზელი) და გათხევადებული აირით ავტოგაზგასამართი სადგურის უმთავრესი ფუნქციონალური სტრუქტურული ერთეულებია რეკონსტრუქციის შემდეგ:

1. საოპერატორო;
2. არსებული ფარდული გასაცემი სვეტებით;
3. არსებული საკომპრესორო - 2 ცალი;
4. არსებული საოპერატორო (დროებითი ნაგება);
5. არსებული მოსაცდელი (დროებითი ნაგებობა);
6. ბილბორდი;
7. ნავთობპროდუქტების მიწისქვეშა რეზერვუარები ბეტონის საკორფარგში 4 ცალი;
8. თხევადი გაზის მიწისზედა რეზერვუარის მონობლოკი 10 მ<sup>3</sup> მოცულობის;
  - დაჭირხნული ბუნებრივი აირით ავტომანქანების დამუხტვის უბანი აირის ჩამოსასხმელი/გამშვები სამი სვეტით (თითოზე ორი “პისტოლეტით”);
  - საკომპრესორო სადგური;
  - თხევადი საწვავის 4 ცალი მიწისქვეშა რეზერვუარი, თითეული 20 მ<sup>3</sup>-ის მოცულობის.
  - თხევადი საწვავის გასამართი სვეტები 2 ცალი, თითეული 8 პისტოლეტით;
  - გათხევადებული აირის რეზერვუარი 10 მ<sup>3</sup> მოცულობის, გასამართი სვეტი ორი პისტოლეტით.

შპს ”ტრანს გაზი”-ს ავტოგასამართი სადგურის ფუნქციონირება ხორციელდება თანახმად საწარმოს დამტკიცებული წესდებისა, ტექნიკურ-ტექნოლოგიური რეგლამენტაციისა და სხვა სათანადო დირექტიული დოკუმენტაციისა. საწარმოს გააჩნია სახელმწიფო ლიცენზია საქმიანობის განხორციელებაზე, ნებადართული საქმიანობათა ჩამონათვალით, აგრეთვე, სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გაცემული სარეგისტრაციო მოწმობა პროდ-უქციაზე შესაბამისობის სერთიფიკატით.

საწარმოს განვითარების პერსპექტივის გათვალისწინებით განზრახული იყო მაქსიმალური სადღე-ღამისო დატვირთვა 24960 მ<sup>3</sup> ბუნებრივ აირზე, ანუ წელიწადში შესაბამისად 9110400 მ<sup>3</sup> უნებრივ აირზე.

სადგურის რეკონსტრუქციის შემდგომ, საწვავზე მოთხოვნილების ცვლილებებთან დაკავშირებით, დღეში მოხდება 6000 მ<sup>3</sup> ბუნებრივი აირით ავტომობილების გამართვა,

ხოლო წელიწადში 2190000 მ³-ის, 5 მ³ დღეში ბენზინის საწვავით, ანუ 1825 მ³/წელ საწვავით გამართვა და 5 მ³ დღეში დიზელის საწვავით, ანუ 1825 მ³/წელ საწვავით გამართვა. ასევე მოხდება დღეში 3 ტონა გათხევადებული აირით, ანუ წელიწადში 1095 ტონის ოდენობით ავტომობილების გამართვა.

ბუნებრივი საწვავი აირი (რომლის შემადგენლობის 90 %-ზე მეტს მეთანი წარმოადგენს) ბუნებრივი აირით გამართვის უბნის საკომპრესორო სადგურს მიეწოდება საშუალო წნევის (0,2-1,5 კგ/სმ<sup>2</sup>) მილგაყვანილობიდან, რათა სადგურში ის შემზადდეს (გასუფთავდეს მტვრის და ტენის მინარევების იმ რაოდენობისგან, რაც ავტომანქანის ძრავასთვის დაუშვებელია და, ამასთან ერთად, მას გააჩნდეს ტემპერატურის და წნევის საჭირო მნიშვნელობები). ამ მიზნით, პირველ რიგში, ბუნებრივი საწვავი აირი მიეწოდება მექანიკურ ფილტრს, სადაც ის მტვრის ნაწილაკებისგან იწმინდება, შემდეგ კი ის როტაციული ტიპის აირის მრიცხველის და წმინდა ფილტრის გავლით კომპრესორს მიეწოდება. კომპრესორში შემოსული აირის წნევა გაიზრდება 200 კგ/სმ<sup>2</sup> მნიშვნელობამდე, ხუთ საფეხურად აირის მიმდევრობითი დაჭირხვნის შედეგად. შეკუმშვის ყოველი საფეხურის ბოლოს აირს თბომცვლელში აერთმევა შეკუმშვისას გამოყოფილი (შინაგანი ენერგიის გაზრდის შედეგად) სითბო და შეკუმშვის ყოველ შემდგომ საფეხურს მიეწოდება ამგვარად გაგრილებული აირი. შეკუმშვის მეხუთე საფეხურის ბოლოს აირის წნევა ხდება 200 კგ/სმ<sup>2</sup> და ის, გასაცემად შემზადების მიზნით, თბომცვლელში გავლით გრილდება გარემოს ტემპერატურამდე. ამის შემდეგ აირი მიეწოდება მექანიკურ ტენგამცლელს, სადაც ხდება მისგან წვეთოვანი ტენის მოცილება. აქ დამუშავებული აირი შემდეგ მიეწოდება ადსორბციულ ტენგამცლელს, სადაც ადსორბენტის მიერ აიროვანი ფაზიდან წყლის ორთქლის შთქანთქმის შედეგად აირის ტენშეცულობა მცირდება მის ნორმალურად დასაშვებ მნიშვნელო-ბამდე ( $\text{CH}_2\text{O} \leq 9 \text{ мг/ნм}^3$ ). ამრიგად დამუშავებული ბუნებრივი საწვავი აირი მიეწოდება ავტომანქანის საწვავი აირით გაწყობა-გამართვის სვეტს; თუ ამ დროს აქ არ არის საწვავი აირის მიმდებად გამზადებული ავტომანქანა, მაშინ ავტომანქანებისთვის გასაცემად უკვე დამუშავებული საწვავი აირი დროებით შესანახად მიეწოდება აირის მაღალი წნევის საცავს (ე.წ. რესივერებს), რომელშიც დროებით შენახული საწვავი აირი მოთხოვნილებისამებრ გამოიყენება შემდგომ შემოსულ ავტომანქანათა აირით გაწყობა-გამართვისთვის.

ავტომანქანათა გაწყობა-გამართვა ხდება შემდეგნაირად:

საწვავ აირზე მომუშავე ავტომანქანა საწვავი აირით გაწყობა-გამართვისთვის დგება ბუნებრივი აირით გამართვის უბნის საკომპრესორო სადგურის გაწყობა-გამართვის სვეტთან; ამ სვეტის “პისტოლეტი” უერთდება ავტომანქანაზე დამონტაჟებულ აირმიმღები სისტემის სპეციალურ კვანძს, იხსნება ავტომანქანაზე დამონტაჟებული აირმიმღები სისტემის ვენტილი, შემდეგ კი გაწყობა-გამართვის სვეტზე დამონტაჟებული აირის მიმწოდებელი ვენტილი, რის შემდეგაც იწყება ავტომანქანის გაწყობა-გამართვა - მისი აირის ბალონების შევსება საწვავი აირით; როგორც კი აირის წნევა ავტომანქანის აირის მიმღებ ბალონებში გახდება 200 კგ/სმ<sup>2</sup>-ის ტოლი, იკეტება გაწყობა-გამართვის სვეტზე არსებული მიმწოდი ვენტილი.

ავტოგასამართ სადგურზე იგეგმება სხვადასხვა ოქტანობის თხევადი საწვავის (ბენზინი, დიზელი) რეალიზაცია.

აღნიშნული გასაცემი სვეტები განთავებული იქნება ტერიტორიაზე, რომელზედაც მოწყობილია ბეტონის საფარი და წყალშემკრები დრენაჟი (ფარდულის ქვეშ) სადაც არ

ხვდება წვიმის წყალი, რომ არ მოხდეს შემთხვევით დაღვრილი საწვავის პირდაპირი სახით ბუნებაში მოხვედრა.

საწვავმარიგებელი სვეტები პროექტის მიხედვით დამონტაჟებული იქნება ზემოდან დახურულ ტერიტორიაზე, რომელიც დაკავშირებლი იქნება თანამედროვე პლასტიკის მიღებით საწვავის ავზთან.

გზის გასწროვ განთავსდება ფასმაჩვენებელი დაფა ელ.სანათებით.

თხევადი საწვავის მიღება პროექტით დაგუგმილია ავტოცისტერნის საშუალებით, რომელიც უნდა დაერთდეს ტერიტორიაზე განთავსებულ ჩამსხმელ დგარზე.

რეზერვუარი განთავსებულინ იქნება მიწის ქვემოთ. მათი „სასუნთქი სარქველები“-ს სიმაღლე  $H=3.0$  მ და დიამეტრი  $D=0.05$  მ. რეზერვუარი დაფარული იქნება ანტიკოროზიული ნივთიერებებით.

ავტოგასამართი სადგური გათვალისწინებული იქნეა ასევე ბენზინისა და დიზელის საწვავის მომხმარებელზე რეალიზაციისათვის, რომლის წლიური მაქსიმალური ჯამური რაოდენობა მოსალოდნელია  $3650$  მ<sup>3</sup> ოდენობით, საიდანაც  $1825$  მ<sup>3</sup> დიზელის საწვავი და  $1825$  მ<sup>3</sup> ბენზინის საწვავი.

საწარმო საწვავს მიიღებს ავტოცისტერნების საშუალებით და გადაიტანს მას მიწისქვეშა რეზერვუარებში.

რეზერვუარებიდან საწვავი მიეწოდება ავტოგასამართ სვეტებს, საიდანაც ხდება მისი ავტომანქანების ბაკებში (ავზებში) გადასხმა.

ავტოგასამართი სადგურის სატრანსპორტო სქემა უზრუნველყოფს, მსუბუქი, სატვირთო და სამგზავრო ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა შეუფერხებელ გადაადგილებას და ერთდროულად მომსახურებას ისევე როგორც სანაპიროზე მოძრავი ტრანსპორტის შეუფერხებლად ავტოგასამართი სადგურის ტერიტორიაზე შესვლადს და გამოსვლას.

თხევადი საწვავის დღიური რეალიზაცია იგეგმება 3 ტონის ოდენობით, ანუ წლიურად 1095 ტონის ოდენობით. თხევადი გაზი ასევე შემოტანილი იქნება სპეციალური ავტოცისტერნების საშუალებით, გადაიტანება 10 მ<sup>3</sup> მოცულობის მიწისზედა რეზერვუარში და შემდგომ მოხდება ავტომობილების გამართვა თხევადი გაზით, ასევე შესაძლებელია მისი გაცემა ბალონებში საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის მოსახლეობაზე.

ტერიტორიაზე დაყენებულია მეხამრიდი, რომელიც ფარავს საოპერატორო შენობას და ფარდულს თავისი მოქმედების არეალით. აღსანიშნავია, რომ საწვავის მიღებისას უნდა მოხდეს ავტოცისტერნის დაერთება დამიწების ჭანჭივზე და მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყოს საწვავის მიღების პროცესი. პროექტის მიხედვით დამიწებული უნდა იყოს ფარდული, სარეზერვუარო პარკი და საოპერატორო შენობაში განთავსებული ცენტრალური მართვის კარადა.

ტერიტორიაზე უკვე გაყვანილია წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის შიდა სისტემა, რომელიც მიერთებულია ქ. თბილისის საკანალიზაციო სისტემაზე.

წყლის მომარაგება განხორციელდება ქ. თბილისის წყალმომარაგების სისტემიდან, ხოლო შიდა საკანალიზაციო ქსელი ასევე მიერთებული იქნება ქ. თბილისის საკანალიზაციო სისტემაზე.

აღნიშნული სადგური აღჭურვილია ცეცხლმაქრებით, ნაგვის ურნები დასტიკეტებული სხვადასხვა წარჩენებისთვის ინდივიდუალურად, განთავსდება სახანძრო ინვენტარი და სხვა დღევანდელი კანონმდებლობით მოთხოვნილი სავალდებულო საშუალებები.

საწარმოს საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, უკვე არსებულ ავტოგასამართი სადგურიდან გათხევადებული აირის მიღება-გაცემისას ადგილი აქვს მეთანისა და ეთიმერკაპტანების გაფრქვევას, ხოლო დაგეგმილი თხევადი საწვავით (ზენზინი, დიზელი) გამართვისას ნავთობპროდუქტების ნახშირწყალბადები (ზენზინისა და დიზელის საწვავის ორთქლი).

რეკონსტრუქციის შემდგომ დამატებით საწარმოს უბნებზე მოხდება ახალი სახის მავნე ნივთიერებათა წარმოქმნას და მათ შემდგომ გაფრქვევას ატმოსფეროში, კერძოდ გათხევადებული აირის მიღება-გაცემისას ატმოსფერულ ჰაერში ადგილი უქნება ეთიმერკაპტანებისა და მეთანისა, ასევე ბუთანისა და პროპანის გაფრქვევას.

ქვემოთ ცხრილ-1-ში მოცემულია ავტოგასამართი სადგურიდან მოსალოდნელი გაფრქვევის მავნე ნივთიერებების კოდი, ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციების მნიშვნელობები და საშიშროების კლასი.

#### ცხრილი 1.

##### მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები

#	მავნე ნივთიერების დასახელება	კოდი	ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია(ზღვ) მგ/მ³			საშიშროები ს კლასი
			მაქსიმალური ერთჯერადი	საშუალო დღედამური		
1	2	3	4	5		8
1.	მეთანი	336	50	-		4
2.	ეთილმერკაპტანი	057	0.00003	-		1
3.	ბუთანი	89	200	-		4
4.	პროპანი	489	50.0	-		-
5.	ბენზინის ორთქლი	311	5	-		4
6.	დიზელის ორთქლი	საწვავის	314	1		4

საქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ავტოგასამართი სადგურიდან მავნე ნივთიერებების გაფრქვევების ინტენსივობების მაქსიმალური წამური მნიშვნელობები მიიღება საწვავის მიღებისას და ავტომობილების გამართვისას. თუ გავითვალისწინებთ, რომ საწვავის ავტოცისტერნებში მიღებისას არ ხდება ავტომანქანების გამართვა, ის მნიშვნელოვნად შეამცირებს გაფრქვევების წამურ ინტენსივობებს.

ავტოგასამართი სადგურის რეკონსტრუქციამდე და რეკონსტრუქციის შემდგომ ფუნქციონირებისას წყალი საწარმოო მიზნებისათვის არ გამოიყენება, წყალი გამოიყენება მხოლოდ საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის და სახანძრო მიზნებისათვის. წყლის აღება განხორციელდება ქ. თბილისის წყალმომარაგების სისტემიდან და მათი ჩაშვება განხორციელდება ქ. თბილისის საკანალიზაციო სისტემაში.

რადგან თხევადი საწვავით გასამართი ავტოგასამართი სვეტები განთავსებული იქნება ზემოდან დახურული ფარდულის ტიპის შენობაში, ამიტომ სანიაღვრე წყლების დაბინძურების რისკი ნავთობპროდუქტებით არ არსებობს.

საწარმოს მუშაობის პროცესში ხმაურის გავრცელების დონეების გადაჭარბება არ არის მოსალოდნელი, რადგან ავტოგასამართი სადგურის სპეციფიკიდან გამომდინარე არ იგეგმება მაღალი ხმაურის დონის გამომწვევი დანაგარის ქონა.

დაგეგმილი ავტოგასამართი სადგურის ტერიტორიაზე და მის შემოგარენში არ ფიქსირდება მრავალწლიანი მცენარეული სახეობები, მთთ უმეტეს წითელ ნუსხაში შეტანილი სახეობები. ტერიტორია მოასფალტებულია. ასევე არ ფიქსირდება ცხოველთა სახეობები.

ავტოგასამართი სადგურის რეკონსტრუქციის მშენებლობის პერიოდში მიწის სამუშაოების წარმოებისას ნაყოფიერი ფენის არსებობის შემთხვევაში მოხსნილი ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა სრული კანონმდებლობის დაცვით დასაწყოვებული იქნება საწარმოო ტერიტორიაზე.

ავტოგასამართ სადგურში მირითადად დასაქმებულია ადგილობრივი მოსახლეობა. ავტოგასამართი სადგურის რეკონსტრუქციის შემდეგ იგეგმება 13 ადამიანის დასაქმება. რაც შეეხება ქალაქის დემოგრაფიულ ცვლილებებს, ისინი არ გამოიწვევენ.

საწარმოს საქმიანობა დადებით გავლენას მოახდენს რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე.

საწარმოს ტერიტორიაზე მიწის სამუშაოების შესრულების პროცესში არქეოლოგიური ან კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის არსებობის ნიშნების ან მათი რაიმე სახით გამოვლინების შემთხვევაში დაკვეთის მოთხოვნით სამუშაოთა მწარმოებელი ვალდებულია „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის თანახმად შეწყვიტოს სამუშაოები და ამის შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს.

ავტოგასამართი სადგურის მშენებლობისას და ფუნქციონირებისას რაიმე სახის ბუნებრივი რესურსები არ იქნება გამოყენებული, გარდა უმნიშვნელო რაოდენობის ინერტული მასალისა, რომელიც გამოყენებული იქნება რეზერვუარის მიწისქვეშ განთავსებისას.

საქმიანობისთვის გამოყოფილი ტერიტორიის შემოგარენში ასევე მის სიახლოვეს არ არის ჭარბტენიანი ტერიტორიები, ამდენად მასზე ზეგავლენა არ არის მოსალოდნელი.

საქმიანობის სპეციალის, მასშტაბის და ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე, რაიმე ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის.

ავტოგასამართი სადგურისათვის განკუთვნილი ტერიტორია დაცული ტერიტორიებიდან დიდი მანძილითაა დაშორებული და აქედან გამომდინარე ბუნებრივია სანიაღვრე გამწმენდი დანადგარის შცვლა ვერ მოახდენს რაიმე უარყოფით გავლენას დაცულ ტერიტორიებზე;

განთავსების ტერიტორიის სიახლოვეს არ არის მიწისზედა ძეგლები (ისტორიული მნიშვნელობის აქტივები ან ნაგებობები). ასევე ბუნებრივია სანიაღვრე გამწმენდი დანადგარის შცვლა ვერ გამოიწვევს რაიმე უარყოფით ზეგავლენას მასზე.

ავტოგასამართი სადგურის მშენებლობისას მოსალოდნელია უმნიშვნელო რაოდენობით საამშენელო მასალების წარმოქმნა ნარჩენების სახით, ხოლო ოპერირებისას მოსალოდნელია პრაქტიკულად მხოლოდ საყოფაცხოვრებო ნარჩენების წარმოქმნა


(წელიწადში 9.49 მ³-ის ოდენობით), ასევე რაიმე სახის სახიფათო ნარჩენების წარმოქმნის შემთხვევაში (ნავთობპროდუქტებით დაბინბურებულ ჩვრები და სხვა) მათი მართვა განხორციელდება კანონმდებლობით გათვალისწინებული სრული მოთხოვნების გათვალისწინებით, კერძოდ მათი დროებითი განთავსება, ტრანსპორტირება და გადაცემა შესაბამისი ნებართვების მქონე ორგანიზაციებზე.

ავტოგასამართი სადგურის ფუნქციონირებისას კუმულაციური ზემოქმედება არ არის მოსალოდნელი, რადგან მის სიახლოვეს ანალოგიური ტიპის ავტოგასამართი სადგური არ არის.


ასევე გარემოს სხვა კომპონენტებზე ზემოქმედების თვალსაზრისით არავითარი ცვლილებები არ განხორციელდება.

ავტოგასამართი სადგურის ოპერირებისას ავარიული სახით შესაძლებელია მოხდეს თხევადი საწვავის გაცემისას მათი დაღვრა. ავტოგასამაღი სადგურის გასაცემი სვეტების მოედანის გარე პერიმეტრი მოწყობილია არხებით, რომელიც შეერთებული მიწისქვშა ავზთან, სადაც დაღვრის შემთხვევაში ისინი მოხვდებიან. ამით აცილებული იქნება მათი გარემოში მოხვედრა და გარემოს დაბინბურება. აღნიშნული დაღვრილი ნავთობპროდუქტების რეზერვუარში დალექვის შემდეგ, ისინი ამოღებული იქნება, ხოლო დარჩენილი ნავთობპროდუქტებით დაბინბურებული შლამი განთავსდება კონტეინერში და შემდგომ უტილიზაციაზე გადაეცემა ისეთ ორგანიზაციას, რომელსაც გააჩნიათ შესაბამისი ნებართვა. ასევე სახანძრო უსაფრთხოებიშ მიზნით დამონტაჟებული იქნება სახანძრო დაფები ცეცხლმაქრებით.

დანართი 1. ავტოგასამართი სადგურის გენ-გეგმა



დანართი 2. ტერიტორიის სიტუაციური ტოპოგრაფული რუკა.



დანართი 3. მიწის ნაკვეთის ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან.



N 01.72.14.012.878

ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან  
განცხადების რეესტრაცია  
N 892018289773 - 05/04/2018 12:16:06 მომავალის თარიღი  
12/04/2018 16:28:27

### საკუთრების განცხადება

შენი თბილისი	სექტემბერი	კვარტელი	ნაკვეთი	ნაკვეთის სტუმენების გამზისაკუთრება
01	72	14	012/878	ნაკვეთის ლინიშენება: არასასოფლო სამეცნიერო ღმისადგენერალური ფართობი: 1005.00 კვ.მ. ნაკვეთის წინ ნომერი: 01.72.14.012.863; 01.72.14.012.583; შენობა-ნაგებობის ჩამონათვალი: N1, N2, N3, N4

მისამართი: ქალაქი თბილისი, ლავის აღმაშენებლის  
ხეობაზე, მუ-14 კოლომეტი; ქალაქი თბილისი, ლ.  
აღმაშენებლის ხეობაზე მუ-14 კა.

### მესაკუთრის განცხადება

განცხადების რეესტრაცია : ნომერი 892018194085 , თარიღი 07/03/2018 12:44:15  
ეფუძნის რეესტრირება: თარიღი 14/03/2018

ეფუძნის დამასახურებლი ლაკუმენტი:

- ნაცოლობის ხელშეკრულება, ლამოწმების თარიღი: 30/04/2012 , საქართველოს ოსტიის სამინისტრო საჯარო  
რეესტრის ეროვნული სააგენტო
- საკუთრების მოწმობა N25679 , ლამოწმების თარიღი: 06/03/2018 , ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის  
ურილეთი პირი ქარების მართვის სააგენტო

მესაკუთრების:  
შპს "გრანი გამი", ID ნომერი: 404905046

მესაკუთრე:  
შპს "გრანი გამი"

აღწერა:

### იპოთეკა

განცხადების რეესტრაცია ნომერი 882012187682	იპოთეკაზე სააქციო სამოგადლება ბანკი "რესპექტიკა"; მესაკუთრე: შპს "გრანი გამი" 404905046;
თარიღი 02/05/2012 16:02:20	საგანი: მიწის ნაკვეთის ფართობი: 781.00 კვ.მ. მასში მოგომი შენობა-ნაგებობებით;
უფლებას რეგისტრირება: თარიღი 03/05/2012	იპოთეკის ხელშეკრულება N742789-2, ლამოწმების თარიღი 02/05/2012, სის 3 საქართველოს ოსტიის სამინისტრო საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო,

საფასავალო გრანიგობა:

რეესტრირებული არ არის

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო. <http://public.reestri.gov.ge>

გვ.რ. 1(2)

დანართი 4. ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიული პირების რეესტრიდან.



საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო  
სსიპ საკარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

**ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო  
(არაკომერციული) იურიდიული პირების  
რეესტრიდან**

განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი, მომზადების თარიღი: B20010439, 03/02/2020 10:29:03

**სუბიექტი**

საფირმო სახელნოდება:	შპს ტრანს გაზი
სამართლებრივი ფორმა:	შემღებული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
საიდენტიფიკაციო ნომერი:	404905046
რეგისტრაციის ნომერი, თარიღი:	21/07/2011
მარეგისტრირებელი ორგანიზაცია:	სსიპ საკარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
იურიდიული მისამართი:	საქართველო, ქ. თბილისის, ვაკე-საბურთალოს რაიონში, გამრეკელის ქ., №19, სართ.IV, ოფისი 20

**დამატებითი ინფორმაცია:**

ელ. ფოსტა: levandevdariani@yahoo.com

ფასაცემითა ინფორმაციის ნამდებლობაში პასუხისმგებელია ინფორმაციის მომზადებელი პირი.

**ინფორმაცია ლიკვიდაციის/ რეორგანიზაციის/ გადახდისუნარობის პროცესის  
მიმდინარეობის შესახებ**

რეგისტრირებული არ არის

**ხელმძღვანელობა/ნარმომადგენლობა**

დირექტორი - დავით ჩახტაური, 01011023976

**პარტნიორები**